

Producttype / Range

Omschrijving

Installatiekabels Z1S-YMz1Kafas
EMC Cca 0,6/1,0 kV

Aantal aders

3

Geleider doorsnede

25 mm² t/m 185 mm²

Beoogde gebruiksdoeleinden

De geleiding van elektriciteit in gebouwen en andere civieltechnische werken met als doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.

Fabrikant / Gemachtigde

Geproduceerd door

TKF (bv Twentsche Kabel Fabriek)

Spinnerstraat 15
7481 KJ HAAKSBERGEN
NEDERLAND

T: +31 (0) 53 - 573 22 55
M: info@tkf.nl
W: www.tkf.nl

Geproduceerd voor

Eldra bv

Branskamp 7
6014 CB IJTERVOORT
NEDERLAND

T: +31 (0) 475 - 56 67 67
M: info@eldra.nl
W: www.eldra.nl

Beoordeling

AVCP-systeem

Geharmoniseerde norm
Aangemelde instantie(s)

1+
EN 50575:2014/A1:2016
RISE Research Institutes of Sweden
NB 0402

Europees beoordelingsdocument -
Europese technische beoordeling -
Technische beoordelingsinstantie -
Aangemelde instantie(s) -

Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde Norm
Brandgedrag	Cca - s1, d1, a1	EN 50575:2014/A1:2016
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD - (EC) No. 1907/2006, (REACH)	

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens Eldra bv door:


Paul Kempkens
Adjunct Directeur

Ittervoort, 20 oktober 2017



Revisie informatie

Revisie 002 | 20.10.2017

Omschrijving	Voorgaand	Nieuw	Terugwerkend
Aanpassing Geleider doorsnede	1,5 mm ² t/m 185 mm ²	25 mm ² t/m 185 mm ²	JA